

5. Het plaatsen van een permanent onttrekkingspunt in primaire, secundaire en tertiaire oppervlaktewaterlichamen

Kaders

Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het collegegebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout-)beplantingen aan te plaatsen, te behouden of te verwijderen*. Hieronder is ook begrepen het plaatsen van een onttrekkingspunt.

Toelichting van de algemene regels

Het onttrekken van oppervlaktewater aan het watersysteem gebeurt voornamelijk in de agrarische sector, enerzijds om te kunnen beregenen in tijden van droogte en anderzijds om schade aan gewassen ten gevolge van nachtvorst tegen te gaan.

In veel gevallen wordt ten behoeve van de onttrekking van oppervlaktewater een permanent onttrekkingspunt in het talud van het oppervlaktewaterlichaam aangelegd. Het is daarbij van belang dat het doelmatig onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van het onttrekkingspunt. De waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Voor **het onttrekken van water zelf geldt wel een vergunningplicht**.

Wanneer onttrekkingen plaatsvinden zonder een aangelegd werk, maar bijvoorbeeld met een zuigslang die los in het water wordt geplaatst, hoeft de gebruikte onttrekkingsconstructie niet te worden gemeld.

Toetsingscriteria en voorwaarden

- Voor het aanbrengen van een onttrekkingspunt is geen vergunning van artikelen 3.3 lid 1 onder c vereist, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1. het onttrekkingspunt dient te bestaan uit een deugdelijke, afdoende gefundeerde taludbak van niet uitlogend materiaal, die geheel verzonken in het talud van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden aangebracht;
- 2. de taludbak, de zuigleiding, het vuilrooster of andere constructies dienen buiten het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht;
[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr5.pdf]
- 3. de taludbak mag maximaal 0,80 meter landinwaards in het talud van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht, gerekend vanaf het talud op hoogwaterpeilniveau;
[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr5.pdf]
- 4. de taludbak, pompinstallatie en leidingen dienen zodanig te worden aangebracht, dat de in de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 bedoelde strook van 5 meter uit de insteek van een primair en secundair oppervlaktewaterlichaam vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam;
[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr5.pdf]
- 5. de onttrekker en diens rechtsopvolgers zijn verplicht het onttrekkingspunt in goede staat te onderhouden;
- 6. indien naar het oordeel van het waterschap het onttrekkingspunt geen functie meer vervult ten behoeve van droogtebestrijding- en/of nachtvorstschadebestrijding, dient het onttrekkingspunt met bijbehorende werken, op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden, te worden verwijderd;
- 7. het aanbrengen van een onttrekkingspunt in primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen dient twee weken voorafgaand aan de uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
- 8. bij de melding als bedoeld onder 7 dient een situatietekening (inclusief situering ten opzichte van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gevens) te worden gevoegd waarop duidelijk de locatie van het onttrekkingspunt / de onttrekkingspunten staa(n)(t) afgebeeld;

- 9.de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.