

9. Het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen

Kaders

Op grond van artikel 3.9 lid 1 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is het zonder vergunning van het college verboden om water te lozen in en te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Toelichting van de algemene regel

Het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen komt voornamelijk voor bij bronneringswerkzaamheden ten behoeve van bijvoorbeeld bouwprojecten. Het belang voor het waterschap bij het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen betreft voornamelijk de bergingscapaciteit en doorstroming van de oppervlaktewaterlichamen waarop wordt geloosd. Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding te voorkomen worden normen gesteld met betrekking tot de duur van de bronnering en de hoeveelheid te lozen water.

In de praktijk blijkt dat de duur van een ruime meerderheid van de aangevraagde bronneringen minder dan een half jaar bedraagt en dat de hoeveelheid te lozen water geen negatieve gevolgen heeft voor de bergingscapaciteit en de doorstroming van de oppervlaktewaterlichamen. Voor lozingen als gevolg van bronneringen kunnen de waterhuishoudkundige belangen dan ook voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Toetsingscriteria en voorwaarden

- Voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen is geen vergunning vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden;
- 1. de lozingsperiode is korter dan een half jaar;
- 2. de lozing mag een debiet van 100 m³ /uur en 100.000 m³ /jaar niet overschrijden;
- 3. door de lozing mag geen overlast bij derden of het waterschap ontstaan. Het waterschap kan de lozing in die gevallen tijdelijk verbieden. Hervatting mag slechts plaatsvinden op aangeven van het college;
- 4. de lozing dient twee weken voorafgaand aan de uitvoering te worden gemeld door middel van het aanvraagformulier van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.;
- 5. bij de melding als bedoeld onder 4 dient een situatietekening (inclusief situering ten opzichte van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gegevens) te worden gevoegd waarop duidelijk de locatie van de uit te voeren werkzaamheden en het lozingspunt staan afgebeeld;
- 6. de aanvrager blijft verantwoordelijk voor eventuele schade die door de onttrekking of lozing wordt veroorzaakt.