

13. Het plaatsen en hebben van een uitstroomvoorziening in oppervlaktewaterlichamen waarvan het onderhoud bij de legger aan het waterschap zelf is opgedragen

Kaders

Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het collegegebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout-)beplantingen aan te plaatsen, te behouden of te verwijderen.*

Hieronder is ook begrepen het plaatsen en hebben van uitstroomvoorzieningen. Onder het maken en hebben van een uitstroomvoorzieningen wordt uitdrukkelijk **niet** begrepen het lozen van water zelf.

Toelichting van de algemene regel

Het lozen van hemelwater, vindt doorgaans plaats via een leiding in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam. Een uitstroomvoorziening betreft een vanuit waterhuishoudkundig oogpunt relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in oppervlaktewaterlichamen. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Met betrekking tot het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam is het daarbij van belang dat de uitstroomvoorziening zodanig zichtbaar wordt aangebracht dat deze het onderhoud niet belemmert of ten gevolge van dit onderhoud kan worden beschadigd. Ook dient uitspoeling van het talud te worden voorkomen. Laatstgenoemde belangen spelen met name een rol bij oppervlaktewaterlichamen die door het waterschap worden onderhouden. Voor uitstroomvoorzieningen in tertiaire oppervlaktewaterlichamen, waarvan het onderhoud niet bij legger aan het waterschap is opgedragen, is geen melding/vergunning nodig en behoeft ook niet aan deze algemene regel te worden voldaan.

Toetsingscriteria en voorwaarden

- Voor het aanbrengen en hebben van uitstroomvoorzieningen in oppervlaktewaterlichamen waarvan het onderhoud bij de legger aan het waterschap zelf is opgedragen is geen vergunning op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1.de uitstroomopening mag niet groter zijn dan 0,25 bij 0,25 meter (of een diameter van 0,25 meter.
- 2.de uitstroomvoorziening van niet uitlogend materiaal wordt aangebracht conform bijgevoegde principetekening.

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr13.pdf]

- 3.de uitstroomvoorziening met bijbehorende werken wordt zodanig aangebracht, dat de eventueel ter plaatse door de legger aangewezen beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam;
- 4.indien de uitstroomvoorziening naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dient deze op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te worden verwijderd.
- 5.de uitstroomvoorzieningen en bijbehorende werken dienen in goede staat te worden onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.
- 6.De uitstroomvoorziening wordt gemarkeerd door het aanbrengen van een paal op zodanige hoogte dat deze vanaf het maaiveld duidelijk zichtbaar is.
- 7.het aanbrengen van een uitstroomvoorziening dient twee weken voorafgaand aan de uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van het waterschap.
- 8.De uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.

